



INFORME DE ENSAYO



Nº DE MUESTRA: 26\_752461  
Nº de Boletín: 06052767 // 1591116 Recibida el: 26/03/2026  
Inicio del Ensayo: 26/03/2026 Final de Ensayo: 31/03/2026

(EDPS) AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS

C/ Arroyo, 7  
37193 CABRERIZOS  
SALAMANCA

Solicitada por:  
EXC. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

\*DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE: **Análisis INICIAL - SINAC**

Artículo: Agua de consumo - Toma de captación -

Cod. P.M:	149680	Biocida(*):	No contiene
Punto T.M.(*):	PM - CAMINO DE MORISCOS (CABRERIZOS)	Cod. Tipo analisis:	Control operacional (Agua bruta)
Fecha T.M (*):	26/03/2026	Observaciones:	1 bote 250 sin tiosulfato
Hora T.M:	09:55		
Tomada por:	RM		
Núcleo de población T.M:	Cabrerizos		

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: Agua en recipiente de toma de muestras

Ensayos	Resultado(#)	Unidades	Método	Legislación
Colifagos somáticos	0	UFP/100 ml	UNE EN ISO10705-2	0

\* Informe Técnico:

\* La muestra analizada CUMPLE los límites marcados por la legislación vigente en los parámetros analizados.

SALAMANCA, a 31 de Marzo de 2026

Documento Firmado Electrónicamente por:  
AQUIMISA S.L.U. C.I.F.: B37289923  
Nombre: Dña. Ana López Oreja -Directora- N.I.F.: 07977845L

\* Legislación: RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

Método: UNE EN ISO10705-2:Rto. en placa