REGISTRO
Ayuntamiento de Cabrerizos
001. REGISTRO GENERAL DE ENTRADAS
Número: 4190/2026
Fecha: 26/10/2026
CSV: 37193IDOC2BD95EA8342895842A0

AQUIMISA S.L.U - C/ Hoces del Duratón, 30-34, P.I. El Montavo II - 37008, SALAMANCA, España - Teléf. 923 193 343 - aquimisa.es@alsglobal.com

INFORME DE ENSAYO

Nº DE MUESTRA: **26_755316**

Nº de Boletín: 06347746 // 1667951 **Recibida el:** 15/10/2026

Inicio del Ensayo: 15/10/2026 **Final de Ensayo:** 22/10/2026

(EDPS) AYUNTAMIENTO DE CABRERIZOS

C/ Arroyo, 7
37193 CABRERIZOS
SALAMANCA

Solicitada por:
EXC. DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

*DATOS DE LA MUESTRA APORTADOS POR EL SOLICITANTE: **Análisis INICIAL - SINAC**

Artículo: Agua de consumo - Red de distribución (SINAC) -

Cod. P.M: 67790
Punto T.M:(*) RED MUNICIPAL CABRERIZOS
Fecha T.M (*): 15/10/2026
Hora T.M: 09:55
Tomada por: RM
Núcleo de población T.M: Cabrerizos

Biocida:(*) Hipoclorito sódico (oxidante)
Cod. Tipo analisis: Análisis de control (Autocontrol)
Observaciones: 1 bote 250 sin tiosulfato 1 bote 500 con tiosulfato

DESCRIPCIÓN DEL LABORATORIO: Agua en recipiente de toma de muestras

	Ensayos	Resultado(#)		Unidades	Método	Legislación
	E. Coli	0		ufc/100 ml	ISO 9308-1:2014.	0
	Enterococos intestinales	0		ufc/100 ml	UNE-ISO 7899-2:2001.	0
	Bacterias coliformes	0		ufc/100 ml	ISO 9308-1:2014.	0
	Microorganismos aerobios a 22 °C	<1		ufc/ml	UNE EN ISO 6222:1999.	<=1,0x10 [2]
	Color (Tras filtración a través de 0.45µm)	<5.0		mg/l Pt-Co	PE-Q120	<15
*	Sabor	<3			PE-Q100	<3
*	Olor	<3			PEQ133	<3
	pH	7.8	±0.1	unidades de pH	PE-Q10	6.5 - 9.5
	Conductividad	260	±36	µS/cm a 20ºC	PE-Q81	<=2500
	Turbidez	0.66	±0,04	UNF	PE-Q82	<=4
*	Cloro libre residual realizado "in situ"	0.7		mg/l	In situ	<=1.0

*** Informe Técnico:**

* AGUA APTA PARA EL CONSUMO EN LOS PARÁMETROS ANALIZADOS. Los resultados obtenidos cumplen el R.D. 3/2023 en los parámetros analizados. No es necesario llevar a cabo ninguna acción correctora.

SALAMANCA,a 26 de Octubre de 2026

Documento Firmado Electrónicamente por:
AQUIMISA S.L.U. C.I.F.: B37289923
Nombre: Dña. Ana López Oreja -Directora- N.I.F.: 07977845L

* Legislación: RD 3/2023 CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

Método: UNE EN ISO 6222:1999.:Rto. en placa- PE-Q81:Conductimetría- PE-Q120:Espectrofotometría UV/Vis- In situ:Espectrofotometría UV/Vis- ISO 9308-1:2014.:Filtración- UNE-ISO 7899-2:2001.:Filtración- PEQ133:Indice de dilución- PE-Q100:Indice de dilución- PE-Q82:Nefelometría - PE-Q10:Potenciometría

INFORMACIÓN:-El solicitante ha proporcionado y es responsable de la muestra, ficha técnica, etiquetado y datos identificativos, si no se indica lo contrario y estos datos no estan cubiertos por la acreditación. -Solo se autoriza la reproducción total del informe, que aplica, exclusivamente, a la muestra ensayada conforme se recibió. -Está disponible la incertidumbre(Inc) y tasa de recuperación cuando aplica. -LD=Límite de detección, LC=Límite de cuantificación. -Regla decisión análisis de resultados: comparación directa.
-(#)Recuentos microbianos de hasta 3ufc en alimentos y de hasta 2ufc en aguas indican presencia y recuentos inferiores a 10 ufc indican nº estimado.
-Aguas:Se supera el tiempo máx.recomendado desde el muestreo,si es >1día a la llegada a laboratorio,y para control de Legionella si es >5días al concentrado o el transporte dura más de 2días.

ENAC ENSAYO ISO 17025 Nº221 / LE1465
Los ensayos y actividades marcados con un (*) no están amparados por la acreditación de ENAC